

Таблица 19 Сводные данные по тепловым сетям

№ п/п	Наименование источника	Схема теплоснабжения	Протяженность тепловых сетей отопления в зависимости от года ввода, км					Средний диаметр	Тип прокладки		
			Всего	до 1990г	до 1998г	до 2003г	с 2004г		надзем- ная	подземная	
										каналь- ная	бесканаль- ная
1	Котельная	двухтрубная	7,29	2,11	3,2	0,82	1,16	116,3	-	7,29	
	«Первомайская»										
2	«Бойлерная КГСО»	двухтрубная	2,63	1,60	0,91	-	0,12	173,4	1,24	1,39	
3	ЗАО «Грязинский	двухтрубная	4,76	1,52	1,11	0,40	1,73	120,8	3,74	1,02	
	сахарный завод»										
4	ООО «Котельная»	двухтрубная	13,74	6,77	2,99	3,16	0,82	171,0	2,2	11,54	

