



ГРЯЗИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ГРЯЗИ»

П Р И К А З

« 31 » 08 2025 г.

№ 20/5

г. Грязи

Об утверждении плана
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
объектов МУП «ТК-Грязи»

В соответствии с п.3 Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания приказа «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. объектов МУП «ТК-Грязи»
2. Ознакомить с планом подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. ответственных лиц в МУП «ТК-Грязи» с настоящим приказом.
3. Ответственным лицам на основании плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. подготовить необходимую документацию в срок до 15.08.2025 г.
4. Контроль исполнения приказа возлагаю на главного инженера Ливенцева А.И.

Директор МУП «ТК-Грязи»

Е.Н. Дмитриев



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ТК-Грязи"

Е.Н. Дмитриев

2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
объектов МУП "ТК - Грязи"

№ п/п	Наименование мероприятия	Подтверждающие документы	Ответственные лица	Срок выполнения
1	Выполнение капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей согласно программы ремонта	Акты выполненных работ	Начальники участков №№1,2,3	Согласно программы ремонта
2	Выполнение текущего ремонта котлоагрегатов	Запись в паспорте и журнале на котлоагрегат	Начальники участков №№1,2	до 15.09.2025
3	Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных и тепловых сетей согласно утвержденного графика	Заключение экспертизы промышленной безопасности, заключение технического диагностирования	Начальники участков №№1,2	Согласно графика ЭПБ и ТД
4	Подготовка газового хозяйства котельных	Акт готовности	Главный энергетик	до 15.09.2025
5	Подготовка оборудования химводочистки котельных	Акт готовности	Начальники участка №№1,2	до 15.09.2025
6	Подготовка электрооборудования, тепловой автоматики и системы диспетчеризации котельных	Акт готовности	Главный энергетик	до 15.09.2025
7	Очистка, промывка теплообменного оборудования котельных	Запись в паспорте теплообменника	Начальники участков №№1,2	до 15.09.2025
8	Проверка готовности резервных топливных хозяйств котельных к работе в ОЗП	Акт проверки работоспособности РТХ	Начальник участка №2	до 15.09.2025
9	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Специалист по кадровому делопроизводству	до 01.09.2025
10		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	АДС	до 15.09.2025
11		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4)	ПТО	до 01.09.2025
12		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции и (или) производственные инструкции, производственные инструкции разработанные в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 01.09.2025
13		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Ведущий инженер ПКиОТ	до 01.09.2025
14		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО, установленного требованиями статьи 10 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а также документов, подтверждающих проведение подготовки аттестации работников в области промышленной безопасности (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Ведущий инженер ПКиОТ	до 15.09.2025
15		Установленные пунктами 2.1.2 - 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Ведущий инженер ПКиОТ	до 01.09.2025
16		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформление наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения теплопотребляющих установок (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Ведущий инженер ПКиОТ	до 01.09.2025

17		Копия утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 01.09.2025
18	Выполнение наладки тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении) и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	ПТО	до 15.09.2025
19		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (подпункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 01.09.2025
20	Обеспечение качества теплоносителей (пункт 2 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающая режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2	до 01.09.2025
21	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Копии паспортов котлов и оборудования работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для Оборудования, отработавшего установленный срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 15.09.2025
22		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	ПТО	до 01.09.2025
23		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2	до 01.09.2025
24		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 15.09.2025
25		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 15.09.2025
26		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Начальники участков №№1,2,3	до 15.09.2025
27		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) 5.3.37 По окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и тепловые сети консервируются. Способы консервации выбираются специализированной наладочной организацией исходя из местных условий, на основе рекомендаций действующих методических указаний по консервации теплотехнического оборудования и вносятся в инструкцию по консервации, утверждаемую техническим руководителем организации. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплоснабжения предварительно промываются. 6.2.17 Трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов подвергаются очистке -водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы гидропневматической промывке; -водяные сети в открытых системах теплоснабжения и сети горячего водоснабжения гидропневматической промывке и дезинфекции (в соответствии с санитарными правилами) с последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная промывка после дезинфекции проводится до достижения показателей качества сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду. 12.18 В котельной необходимо вести журнал по водоподготовке и воднохимическому режиму котлов для записей результатов анализов воды, пара, конденсата, реагентов, о продувках котлов и операциях по обслуживанию оборудования водоподготовки в соответствии с утвержденной режимной картой и периодичностью контроля. При каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей элементов журнале по водоподготовке проводится описание физико-механических свойств и толщины отложений, накипи и шлама	Начальники участков №№1,2,3	до 15.09.2025

28		Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	ПТО	до 15.09.2025
29		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ (подпункт 9.3.26 пункта 9 Правил)	ПТО	до 01.09.2025
30		Результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (подпункт 9.3.26 пункта 9 Правил)	СМТО	до 01.09.2025
31		Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора в соответствии с требованиями статьи 9 Закона о промышленной безопасности (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	ПТО	до 01.09.2025
32		Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Ведущий инженер ПКиОТ	до 01.09.2025
33	Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвентаризационную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Главный энергетик	до 15.09.2025
34	Разработка и согласование с органами местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 20 Закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)	ПТО	до 01.09.2025
35	Обеспечение отсутствия невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Ведущий инженер ПКиОТ	до 15.09.2025

Главный инженер



А.И. Ливенцев